



17



Łukasz Stachnik

Wiatowice 190, 32-420 Gdów

NIP: 683-188-74-05

tel. +48 12 307 34 45, tel. kom. +48 570 130 916

biuro@rzt.com.pl, www.rzt.com.pl

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 07/2020****Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Grupa pompowa podłogowa

**Typ:**

ZZK3D, ZZK4D

**Oznaczenie produktu:**

Kody produktów umieszczone są na etykietach, które znajdują się na opakowaniach

**Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Grupy pompowe podłogowe są przeznaczone do utrzymania żądanej temperatury czynnika grzewczego i wody użytkowej w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

**Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

RZT Technika Grzewcza

Łukasz Stachnik

Wiatowice 190, 32-420 Gdów

**Magazyn / Produkcja:**

Brzezie 215/3, 32-014 Brzezie

**Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

3

**Polska Norma wyrobu:**

PN-M-75002:2016, PN-EN 1074-5:2002, PN-EN 1267:2012, PN-EN 10226-1:2006, PN-EN ISO 228-1:200

**Atest**

NIZP-PZH B-BK-60210-1547/20 02.12.2020 r. - 02.12.2023 r.

**Krajowa Ocena Techniczna**

ITB-KOT-2017/0208 wydanie 1

**Deklarowane właściwości użytkowe:****Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań****Właściwości użytkowe**

Ciśnienie statyczne (PN)

Max 4 bar

Ciśnienie dynamiczne pracy

3 bar

Temperatura pracy

10-60°C

KV

1,9

Dokładność regulacji

+/- 3°C

Stężenie glikolu

Max 50%

Wymagany minimalny przepływ

min 9l/min

do poprawnej pracy zaworu

Szczelność:

Szczelne przy próbie sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5,6 bar

Wymiar/tolerancja:

Znormalizowane / zgodne z typem wyrobu

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi w/w wymienionymi deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.

Wiatowice, 02.12.2020 r.